정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용 역 명	2021년 상반기 대화초등학교 정기안전점검 용역	점검기간	2021.04.12 ~ 05.17		
관리주체명	대화초등학교	대표자	김 성 춘		
공동수급	단독	계약방법	수의계약		
시설물 구분	건축물 (교사동)	종 류	대형건축물	종 별	제3종
준공일	1971-03-01	점검금액 (천원)	2,574	안전등급	B등급
시설물 위치	경기도 고양시 일산서구 대화동 1643	시설물 규모	5,194 ㎡		

나. 점검 실시결과 현황

중대결함	- 현재 구조적으로 문제될 만한 중대결함은 관측되지 않음
점검 주요결과	- 시설물 주변 바닥 경미한 침하 및 물고임 **(18p-No.1,3~5)** - 시설물 주변 석재계단 처짐 및 경계석 마감재손상 **(18~19p-No.2,6)** - 구조부재 슬래브.내력벽 균열 **(21p-No.13,15~16)** - 옥상 방수시트 바닥 경미한 손상 및 물고임 **(28~29p-No.33~38)** - 내부 칸막이벽 균열 및 마감재손상 **(34~35p-No.55~62)** - 옥상 파라펫 균열 **(39~40p-No.73~76)**
주요 보수・보강	- 외부 마감재 균열/마감재손상/오염/철근노출 **(30~31p-No.41~46)**

다. 책임(참여)기술자 현황

구 분	성 명	과업 참여기간	기술등급
책임기술자	이 근 무	2021.04.12 ~ 05.17	특 급(교육이수자)
참여기술자	원 종 현	2021.04.12 ~ 05.17	초 급
참여기술자	전 영 천	2021.04.12 ~ 05.17	초 급

라. 참고사항